



7月21日市立病院本館4階で発生した漏水事故について

7月21日17時30分ごろ市立病院本館4階で漏水事故が発生しました。

本館4階入院患者は南館4階・3階に移動しております。

7月22日以降診療の一部を制限する場合があります。

院内に対策本部を設置し対応しております。

令和8年7月22日（水）午前8時現在の状況

- ・漏水の原因：本館4階プリンクラー配管の破断
※現在漏水対策は実施済み
- ・漏水規模：本館4階及び本館3階の浸水、本館2階一部浸水
- ・入院患者：本館4階入院患者35名は、南館3階へ25名、南館4階へ9名、他院へ転送1名いずれも無事
- ・外来診療：館内の安全を確認のうえ、通常の外来診療を継続する
- ・救急対応：中止
- ・手術：一部中止
- ・臨床検査：通常
- ・放射線検査：一部制限
- ・人工透析：中止
- ・入院患者制限：入院受付を行わない
- ・面会制限：緊急時をのぞき制限
- ・医療機関、市、消防との連携：市内救急医療機関、秩父市、秩父広域消防本部への連絡、情報共有済

多くの皆様に迷惑をおかけしております。

通常業務再開に向け取り組んでまいります。

秩父市立病院事務局管理課

担当者：八木

☎0494-23-0611

FAX：0494-23-0650