



7月21日市立病院本館4階で発生した漏水事故について

【第3報】 令和8年7月24日（金）午前8時現在の状況

7月21日17時30分ごろ市立病院本館4階で漏水事故が発生しました。

7月22日以降診療の一部を制限する場合があります。

院内に対策本部を設置し対応しております。

令和8年7月24日（金）午前8時現在の状況 ※第2報からの変更箇所には下線

- ・漏水の原因：本館4階プリンクラー配管の破断。
- ・漏水規模：本館4階及び本館3階の浸水、本館2階一部浸水。
- ・復旧状況：本館4階プリンクラー配管の漏水対策を実施し、7月28日修繕予定。
本館4階・3階・2階の排水後、清掃を実施し、一部使用を再開。
- ・外来診療：通常通り実施。
- ・救急対応：通常通り実施。
- ・手術：緊急及び新規以外は再開。
- ・臨床検査：通常通り実施。
- ・放射線検査：通常通り実施。
- ・人工透析：一部再開。
- ・入院患者制限：一部受け入れ再開。
- ・面会制限：緊急時を除き制限。
- ・医療機関、市、消防との連携：秩父郡市医師会を通じ圏域内医療機関へ情報共有済。
秩父市、秩父広域消防本部への連絡、情報共有済。

多くの皆様に迷惑をおかけしております。

引き続き通常業務再開に向け取り組んでまいります。

秩父市立病院事務局管理課

担当者：八木

☎0494-23-0611

FAX：0494-23-0650