



## 7月21日市立病院本館4階で発生した漏水事故について

### 【第4報】 令和8年7月27日（月）午前8時現在の状況

7月21日17時30分ごろ市立病院本館4階で漏水事故が発生しました。

院内に対策本部を設置し対応しております。

診療の制限については、段階的に解除をしております。

本館4階病棟再開に向け、施設修繕等を進めております。

令和8年7月27日（月）午前8時現在の状況 ※第3報からの変更箇所には下線

- ・漏水の原因：本館4階プリンクラー配管の破断。
- ・漏水規模：本館4階及び本館3階の浸水、本館2階一部浸水。
- ・復旧状況：本館4階プリンクラー配管の漏水対策を実施し、7月28日修繕予定。  
本館4階・3階・2階の排水後、清掃を実施し、一部を除き使用を再開。
- ・外来診療：通常通り実施。
- ・救急対応：通常通り実施。
- ・手術：通常通り実施。
- ・臨床検査：通常通り実施。
- ・放射線検査：通常通り実施。
- ・人工透析：通常通り実施。
- ・入院患者制限：南館4階病棟・南館3階病棟で緊急入院受入れ可能。  
高次医療機関からの転院受入れは調整中。
- ・面会制限：緊急時を除き制限。
- ・医療機関、市、消防との連携：秩父郡市医師会を通じ圏域内医療機関へ情報共有済。  
秩父市、秩父広域消防本部への連絡、情報共有済。

多くの皆様に迷惑をおかけしております。

引き続き通常業務再開に向け取り組んでまいります。

秩父市立病院事務局管理課

担当者：八木

☎0494-23-0611

FAX：0494-23-0650