

## ■公共下水道整備計画(令和8年3月31日現在)

### ☆公共下水道全体計画区域

処理区	分 区	全体計画面積 (ha)	排 除 方 式
中央処理区	中央分区	386.02	合 流 式
	"	104.88	分 流 式
	影森分区	177.90	"
	北部第1分区	96.10	"
	北部第2分区	323.30	"
計		1,088.20	

### ☆汚水管渠

項 目	単 位	令和7年度末現在
全体計画区域面積	h a	1,088.20
事業計画(認可)区域面積	h a	1,088.20
処理区域面積	h a	978.23
行政区域人口	人	55,910
処理区域人口	人	32,010
水洗化人口	人	31,585
水洗化率	%	98.67
普及率	%	57.25
管渠布設延長(路線延長)	Km	213.93

### ☆終末処理場

1箇所

名 称	秩父市下水道センター		
位 置	秩父市金室町、柳田町、阿保町		
敷 地 面 積	m <sup>2</sup>	67,173	
下 水 排 除 方 式	分流式(一部合流式)		
放 流 先	一級河川 荒川 (A-I)		
処理方式	下 水 処 理	標準活性汚泥法による高級処理(擬似嫌気好気法)	
	汚 泥 処 理	濃縮-嫌気性消化-脱水-搬出	
計 画 処 理 人 口	人	30,270	
計 画 処 理 水 量	m <sup>3</sup> /日	13,040	
現 有 処 理 能 力	m <sup>3</sup> /日	21,000	
汚 泥 焼 却 能 力	t/日	10(脱水汚泥へス) (焼却炉は、平成23年9月15日から休止中)	

### ☆汚水中継ポンプ場

4箇所

名 称	大 畑 汚水中継ポンプ場	武之鼻 汚水中継ポンプ場	影 森 汚水中継ポンプ場	大野原 汚水中継ポンプ場
位 置	大畑町	中村町三丁目	下影森字丙下原	大野原字築瀬
敷地面積 (m <sup>2</sup> )	2,289	1,589	360	1,452
揚水量 (m <sup>3</sup> /min)	1.6	2.3(予備 4.5)	0.78	5.00
供用開始年月日	昭和60年6月3日	昭和62年3月31日	平成5年4月9日	平成12年12月22日

### ☆マンホールポンプ

36箇所

	中央分区	影森分区	北部第1分区	北部第2分区
設置箇所数	7箇所	3箇所	4箇所	22箇所
設置地区名	野坂、上野町、上町、近戸 金室、上宮地、中宮地	上影森、下影森	大畑、中宮地、下宮地	大野原、下山田