

VIII 行政系施設

目 次

| | |
|-------------|---|
| 本庁舎 | 1 |
| 秩父市役所吉田総合支所 | 3 |
| 秩父市役所大滝総合支所 | 5 |
| 秩父市役所荒川総合支所 | 7 |

施設カルテ

本庁舎

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------|--|
| 施設情報 | | 基準日 | | 2024/3/31 | |
| 整理番号 | | 資産管理番号 | | | |
| 施設分類 | 大分類 | 行政系施設 | 会計区分 | 一般会計 | |
| | 中分類 | 庁舎等 | 所管部局名 | 財務部 | |
| | その他 | | 所管課名 (電話番号) | 管財課 0494-22-2208 | |
| 施設名 | 本庁舎 | | 所在地 | 熊木町518-3 | |
| 施設概要 | 本庁舎は市民会館との複合施設で、第二庁舎は歴史文化伝承館との複合施設です。 | | | | |
| 棟数 | 3 | 延床面積(合計) | 7,625.00㎡ | | |
| 避難所等 | 自主避難所・指定緊急避難場所 | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|-------|-----------|------|----|----|-----------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| 第二庁舎 | 2,715.54㎡ | RC造 | 5 | 1 | 2003/3/20 |
| 本庁舎 | 4,810.30㎡ | SRC造 | 5 | 1 | 2017/2/28 |
| 公用車車庫 | 99.16㎡ | S造 | 1 | 0 | 2017/3/10 |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| | 出典：国土地理院ウェブサイト |

| 利用状況 | | 調査対象年度 | | 令和5年度 | |
|---------|------|--------|--|-----------|-----|
| | 施設全体 | 一般貸出 | | | |
| 利用可能コマ数 | — 回 | — 回 | | 利用者数 | — 人 |
| 利用コマ数 | — 回 | — 回 | | 開館日数 | — 日 |
| 稼働率 | — % | — % | | 1日あたり利用者数 | — 人 |

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|---------------|-------------|---------|-----------|
| 支出 | 施設経費 | 210,233,737 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 139,541 円 |
| | うち減価償却費 | 112,044,186 円 | | その他収入 | 83,896 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 223,437 円 |
| | 小計 | 210,233,737 円 | | | |
| 支出－収入 | | 210,010,300 円 | 支出に対する収入の割合 | | 0.11 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|-------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出／人） | － 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出／面積） | 27,571.64 円 | |

| 劣化度調査結果 | | | | | | 調査対象年度 | | 平成30年度 |
|---------|-------|----|-------|------|------|--------|--|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 | | |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | | | |
| 第二庁舎 | A | B | A | A | A | 93 点 | | |
| | | | | | | 点 | | |
| | | | | | | 点 | | |
| | | | | | | 点 | | |
| | | | | | | 点 | | |
| | | | | | | 点 | | |

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

秩父市役所吉田総合支所

| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
|------|------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------|
| 整理番号 | | | 資産管理番号 | | |
| 施設分類 | 大分類 | 行政系施設 | 会計区分 | 一般会計 | |
| | 中分類 | 庁舎等 | 所管部局名 | 吉田総合支所 | |
| | その他 | | 所管課名 (電話番号) | 吉田市民福祉課 0494-72-6082 | |
| 施設名 | 秩父市役所吉田総合支所 | | 所在地 | 下吉田字井上6585-1 | |
| 施設概要 | 秩父市役所吉田総合支所は、吉田振興会館との複合施設です。 | | | | |
| 棟数 | 7 | 延床面積(合計) | 3,076.63㎡ | | |
| 避難所等 | 自主避難所・指定緊急避難場所 | | | | |

| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
|--------|-----------|-----|----|----|-----------|
| | | | 地上 | 地下 | |
| 議会施設 | 236.00㎡ | RC造 | 3 | 0 | 1972/8/31 |
| 吉田総合支所 | 1,325.51㎡ | RC造 | 3 | 0 | 1972/8/31 |
| 振興会館 | 998.49㎡ | RC造 | 3 | 0 | 1972/8/31 |
| 車庫棟 | 54.75㎡ | S造 | 1 | 0 | 1979/9/6 |
| 車庫棟 | 199.08㎡ | S造 | 1 | 0 | 1979/9/6 |
| 車庫棟 | 97.20㎡ | S造 | 1 | 0 | 1979/9/6 |
| 倉庫・物置 | 165.60㎡ | S造 | 1 | 0 | 1979/9/6 |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| 利用状況 | 施設全体 | | 一般貸出 | | 調査対象年度 | 令和5年度 |
|---------|------|---|-------|---|-----------|-------|
| 利用可能コマ数 | — | 回 | 9,720 | 回 | 利用者数 | 493 人 |
| 利用コマ数 | — | 回 | 86 | 回 | 開館日数 | 360 日 |
| 稼働率 | — | % | 0.88 | % | 1日あたり利用者数 | 1.4 人 |

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※吉田振興会館の利用実績になります。

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|--------------|-------------|---------|-------------|
| 支出 | 施設経費 | 15,233,315 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 1,020,556 円 |
| | うち減価償却費 | 100,971 円 | | その他収入 | 608,115 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 1,628,671 円 |
| | 小計 | 15,233,315 円 | | | |
| 支出一収入 | | 13,604,644 円 | 支出に対する収入の割合 | | 10.69 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|-------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出／人） | 30,899.22 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出／面積） | 4,951.30 円 | |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 | | | | | 平成30年度 |
|---------|-------|--------|-------|------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 | |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | | |
| 吉田総合支所 | C | C | B | B | B | 62 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

秩父市役所大滝総合支所

| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
|------|---|----------|-----------|----------------|-------------------------|
| 整理番号 | | | 資産管理番号 | | |
| 施設分類 | 大分類 | 行政系施設 | | 会計区分 | 一般会計 |
| | 中分類 | 庁舎等 | | 所管部局名 | 大滝総合支所 |
| | その他 | | | 所管課名 (電話番号) | 大滝市民福祉課 0494-55-0101 |
| 施設名 | 秩父市役所大滝総合支所 | | 所在地 | 大滝字槌打4058 | |
| 施設概要 | 旧大滝中学校校舎を改修し、主に大滝総合支所が1階、公民館、秩父図書館大滝分館が2階を使用している複合施設です。 | | | | |
| 棟数 | 1 | 延床面積(合計) | 1,601.34㎡ | | |
| 避難所等 | 自主避難所・指定緊急避難場所・指定一般避難所 | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|--------|-----------|-----|----|----|-----------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| 大滝総合支所 | 1,601.34㎡ | RC造 | 3 | 0 | 1984/1/31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| 利用状況 | | | | 調査対象年度 | 令和5年度 | | |
|---------|------|---|------|--------|-----------|---|---|
| | 施設全体 | | 一般貸出 | | | | |
| 利用可能コマ数 | — | 回 | — | 回 | 利用者数 | — | 人 |
| 利用コマ数 | — | 回 | — | 回 | 開館日数 | — | 日 |
| 稼働率 | — | % | — | % | 1日あたり利用者数 | — | 人 |

| 運営・維持にかかる経費 | | 調査対象年度 | | 令和5年度 | |
|---|---------|--------------|-------------|---------|-----------|
| 支出 | 施設経費 | 27,089,628 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 0 円 |
| | うち減価償却費 | 12,433,606 円 | | その他収入 | 270,885 円 |
| | 事業経費 | 52,226,933 円 | | 小計 | 270,885 円 |
| | 小計 | 79,316,561 円 | | | |
| 支出一収入 | | 79,045,676 円 | 支出に対する収入の割合 | | 0.34 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※大滝公民館の光熱水費、役務費、委託料の一部、大滝体育館の光熱水費も含まれます。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|-------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出／人） | — 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出／面積） | 49,531.37 円 | |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 | | 平成30年度 | | |
|---------|-------|--------|-------|--------|------|-------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | |
| 大滝総合支所 | A | A | A | A | A | 100 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |
| | | | | | | 点 |

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

秩父市役所荒川総合支所

| 施設情報 | | | | 基準日 | 2024/3/31 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|-----------|
| 整理番号 | | | 資産管理番号 | | |
| 施設分類 | 大分類 | 行政系施設 | 会計区分 | 一般会計 | |
| | 中分類 | 庁舎等 | 所管部局名 | 荒川総合支所 | |
| | その他 | | 所管課名 (電話番号) | 荒川市民福祉課 0494-54-2111 | |
| 施設名 | 秩父市役所荒川総合支所 | | 所在地 | 荒川上田野字錦1734-6 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 4 | 延床面積(合計) | 1,991.14㎡ | | |
| 避難所等 | 自主避難所・指定緊急避難場所 | | | | |

| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
|--------|-----------|-----|----|----|------------|
| | | | 地上 | 地下 | |
| 荒川総合支所 | 1,612.02㎡ | RC造 | 3 | 0 | 1978/12/15 |
| 書庫・車庫 | 240.00㎡ | S造 | 1 | 0 | 2005/4/22 |
| 倉庫 | 104.00㎡ | S造 | 1 | 0 | 2005/3/31 |
| 倉庫 | 35.12㎡ | その他 | 1 | 0 | 2009/3/27 |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| 利用状況 | 施設全体 | | 一般貸出 | 調査対象年度 | 令和5年度 |
|---------|------|---|-------|-----------|---------|
| 利用可能コマ数 | — | 回 | 2,187 | 利用者数 | 1,180 人 |
| 利用コマ数 | — | 回 | 161 | 開館日数 | 243 日 |
| 稼働率 | — | % | 7.36 | 1日あたり利用者数 | 4.9 人 |

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

| 運営・維持にかかる経費 | | | 調査対象年度 | | 令和5年度 |
|---|---------|--------------|-------------|---------|-----------|
| 支出 | 施設経費 | 28,110,496 円 | 収入 | 使用料・利用料 | 408,030 円 |
| | うち減価償却費 | 9,456,794 円 | | その他収入 | 51,138 円 |
| | 事業経費 | 0 円 | | 小計 | 459,168 円 |
| | 小計 | 28,110,496 円 | | | |
| 支出一収入 | | 27,651,328 円 | 支出に対する収入の割合 | | 1.63 % |
| <p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。建物の資産として固定資産台帳に登録される工事請負費等については含まれていません</p> <p>※減価償却費は、固定資産台帳から算出しており、按分などの推計値も一部含まれます。建物の減価償却費のみ計上しており、工作物等の減価償却費は含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> | | | | | |

| コスト計算 | | |
|-------------------|-------------|----|
| | コスト計算 | 備考 |
| 1人あたりコスト（支出/人） | 23,822.45 円 | |
| 延床面積あたりコスト（支出/面積） | 14,117.79 円 | |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 | | | | | 平成30年度 |
|---|-------|--------|-------|------|------|------|--------|
| 棟名称 | 判定 | | | | | 健全度 | |
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | | |
| 荒川総合支所 | B | B | C | B | B | 62 点 | |
| 書庫・車庫 | A | B | C | A | B | 67 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| | | | | | | 点 | |
| <p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p> | | | | | | | |